



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



[1] **MODÜL B - AB TİP İNCELEME BELGESİ**
MODULE B- EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

[2] Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
Equipment or Protective System Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Directive 2014/34/EU

[3] AB Tip İnceleme Belgesi Numarası: **TSE 21ATEX0170 X**
EU-Type Examination Certificate Number:

[4] **Teçhizat veya Koruyucu Sistem:** EX-LINE MINI LED Aydınlatma Armatürü
Equipment or Protective System: EX-LINE MINI LED Luminaire

[5] **Üretici:** EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Manufacturer:

[6] **Adres:** Merkez Adres: Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir İSTANBUL
Address: Fabrika Adresi: OSB Mah. 14. Sk. Fabrika Binası (A+B+C Blok) Apt. No:3/1 Dilovası Kocaeli

[7] Bu teçhizatın veya koruyucu sisteminin kabul edilebilir tipleri, belge ekinde ve belirtilen dokümanlarda tanımlanmıştır. *This equipment and any acceptable variation there to is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.*

[8] 1783 onaylanmış kuruluş numarasına sahip TSE; Yönetmeliğin Ek II bölümünde verilen "Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat veya Koruyucu Sistemlerin Tasarım ve Yapısına Dair Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklileri"ne uygun olduğunu onaylar.

Turkish Standards Institute Notified body number 1783 in accordance with Article 17 of the Council Directive 2014/34/EU of 26 February 2014, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for safe use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

İnceleme sonuçları aşağıdaki rapor ile kayıt altına alınmıştır

The examination and test results are recorded in confidential Report No. 2694- ATEX- 199 / 2023-01

[9] Temel sağlık ve güvenlik şartları gereklilikleri aşağıda belirtilen Standard(lar)a göre sağlanmıştır:
Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014

[10] Eğer "X" işareti belge numarasından sonra yer alıyorsa, bu teçhizat veya koruyucu sistemin belge ekinde belirtilmiş güvenli kullanımla ilgili özel şartları kapsadığını belirtir.

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions of safe use specified in the schedule to this certificate.

[11] 2014/34/AB Yönetmeliği EK III'e göre düzenlenen bu belge, teçhizat veya koruyucu sistemin tasarım, muayene ve testleriyle ilgilidir. Yönetmeliğin gereklileri üretim sürecini ve bu teçhizatın veya koruyucu sistemin tedarik edilmesini de kapsar ancak bu hususlar belgenin kapsamında değildir.

This EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 2014/34/EU.

Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These are not covered by this certificate.

[12] Teçhizatın veya koruyucu sistemin işaretlemesi aşağıdakileri içermelidir:

The marking of the equipment or protective system shall include the following:



II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
-40 °C ≤ T_{amb} ≤ + 45 °C, IP 66



Proje No: 2694-21/115932

Project File No.

Bu AB Tip İnceleme Belgesinin son geçerlilik tarihi: 16.10.2031

This EU Type Examination Certificate is valid till: 16.10.2031

Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.

This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Sayfa/Page 1 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kâzını ve silini yapılamaz.

This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0009-U



[13]

EK

Schedule

[14] AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X
Eu-Type Examination Certificate N°

[15] Teçhizatın veya Koruyucu Sistemin Tanımı;
Description of Equipment or Protective System:

EX-LINE MINI, flanş kapaklı alüminyum gövdeli LED aydınlatma armatürüdür. Ex db tipi gövde LED PCB ve sürücü bölümü olmak üzere birbirinden ayrı iki bölümden oluşmaktadır. Klemens kutusu Ex eb koruma tipine sahiptir.

EX-LINE MINI is an aluminum body LED luminaire with flange cover. Ex db type of protection body consists of two separate parts, LED PCB and driver part. The terminal box has Ex eb type of protection.


Çalışma Gerilimi / Operating Voltage: 220-240 V

Frekans/ Frequency: 50-60 Hz Hz

Güç/Power: 20 W – 57 W

LED Aydınlatma armatürü teknik çizimleri [19]. Bölüm Dokümantasyon Listesinde verilmiştir.
LED Luminaire's technical drawings are given in [19] List of Documentation.

Tip İşaretlemesi / Type Keying:



Belgelendirme Şartları / Conditions of Certification

- Sürücü bölümü referans basınç değeri 5,08 bar. Aşırı basınç testinde 4 katından geçmiştir.
Driver section reference pressure value 5,08 bar. It has passed at 4 times of the reference pressure value in the overpressure test.
- PCB(LED) bölümü referans basınç değeri 4,45 bar. Aşırı basınç testinde 4 katında geçmiştir.
PCB(LED) section reference pressure value is 4,45 bar. It has passed at 4 times of the reference pressure value in the overpressure test

Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021

Sayfa/Page 2 / 8



www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge değiştirilmeden (abzıl edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0009-U



[13]

EK

Schedule

[14] **AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X**
Eu-Type Examination Certificate N°

[16] **Rapor Numaraları/ Test Reports**

Temel Gerekler Raporu:

Essential Requirements : 2694- ATEX- 199 / 2023- 01
Report

Muayene ve Deney Raporu: : 13054/01-23 (12.01.2023 tarihli / dated)
Test and Examination Report

[17] **Güvenli Kullanım için Özel Şartlar / Special conditions for safe use :**

17.1 Bu AB tip inceleme sertifikasının sahibi olan üretici firma, ürününü piyasaya sürmek için 2014/34/AB yönetmeliği doğrultusunda gerekli üretim kalite kontrol şartlarını yerine getirmekle mükelleftir.

The manufacturer as the holder of this EU type examination certificate , is required to comply with the production control requirements in accordance with the directive 2014/34/EU for marketing its product

17.2 Kullanımlarda ekipman üzerinde toz birikmesine karşı dikkatli olunmalıdır.

When using, care must be taken against dust accumulation on the equipment.

17.3 Kablo rakoru ve kör tapa koruma tipine uygun olmalıdır.

The cable glands and blanking elements shall be suitable to type of protection.

[18] **Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklere/ Essential Health and Safety Requirements (EHSRs):**

İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklere [9], bölümde belirtilen standartlara göre sağlanmıştır.

The relevant EHSRs are covered by the standard mentioned in [9], according which the product was verified and in the manufacturer's instruction for use.



Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021

Sayfa/Page 3 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazarı ve silinir yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0009-U



[13]

EK

Schedule

[14] AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X
Eu-Type Examination Certificate N°

[19]

Çizim No:	Sayfa Sayısı	Rev	Tarih	Adı/ Açıklama
EAE-A-21-121-001-R3	1	3	15.06.2022/Rev. 09.11.2022	Ex-Line Mini Montaj Teknik Resmi Montage Technical Drawing
EAE-A-21-121-002-R1	1	1	23.02.2021/Rev.14.09.2021	Montaj Açıklaması Assembly Discription
EAE-A-21-121-003-R4	1	4	04.08.2022/Rev. 17.04.2023	Gövde Kesit Body Section
EAE-A-21-121-004-R3	1	3	11.08.2022/Rev.17.04.2023	Enerji Bağlantı Buatı Energy Connection Box
EAE-A-21-121-005-R3	1	3	13.09.2021/Rev. 17.04.2023	Çerçeve, Cam ve Cam Tutucu Detay Frame, Glass and Glass Holder Detail
EAE-A-21-121-006-R2	1	2	13.06.2022/Rev. 17.04.2023	Sürücü Hazne Kapağı Driver Chamber Cover
EAE-A-21-121-007-R3	1	3	04.10.2021/Rev. 12.08.2022	Epoksili Enerji Geçiş Aparatı 1 ve 2 Feedthrough with epoxy 1 and 2
EAE-A-21-121-008-R2	1	2	15.06.2022/Rev.11.08.2022	Contalar Gaskets
EAE-A-21-121-009-R3	1	3	16.06.2022/Rev.09.11.2022	Civatalar ve Somunlar Screws and Nuts
EAE-A-21-121-010-R0	1	0	04.08.2021	Tel Kafes Montaj Detayı Wireframe Montage Detail
EAE-A-21-121-011-R1	1	1	13.09.2021/Rev. 12.08.2022	Ex-Line Mini PCB ve Sürücü yerleşimi Ex-Line Mini PCB and Driver Placement
EAE-A-22-121-013-R1	1	1	13.05.2022/Rev. 12.08.2022	Dali Epoksili Enerji Geçiş Aparatı 1 ve 2 Feedthrough with epoxy 1 and 2
EAE-A-22-121-014-R0	1	0	13.05.2022	Sürücü Bağlantı Plakası Dali
EAE-A-22-121-015-R0	1	1	13.05.2022/Rev.09.11.2022	Ex-Line Mini Dali Montaj Teknik Resmi Montage Technical Drawing
-	1	1	22.09.2021/Rev. 10.11.2022	Etiket Label
-	20	2	Rev No:02 / Revizyon Tarihi 14.06.2023	Ex-Line Mini Montaj Kılavuzu Installation Manuel

[20] Belge Geçmişi / Certificate History

İlk verilış tarihi / first issue date: 14.10.2021

Belge Revizyon tarihi / certificate revision date: 15.06.2023 Konfigürasyona Dali sürücüler eklenmiştir. Dali sürücülerin kullanımı için ürün sürücü haznesinin derinliği 5 mm daha arttırılmıştır. Standart ve Dali ürün için duvar kalınlığı 6 mm nin üstünde olması gerektiği için revizyon yapılmıştır.

Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021

Sayfa/Page 4 / 8



www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION



[13]

EK

Schedule

[14] AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X
Eu-Type Examination Certificate N°

Feedthrough ölçülerinde değişiklik yapılmıştır.

Bağlantı elemanlarının sıkma tork değerleri düşürülmüştür.

Cıvata ve somunlara Loctite 270 den 243 e geçildi.

Enerji bağlantı alanında conta kalınlığı derinliği artırıldı.

Cam yapıştırma kullanılan yapıştırıcıya alternatif yapıştırıcı kullanılmasını talep etmiştir.

(DALI drivers have been added to the configuration. The depth of the product's driver compartment has been increased by 5 mm to accommodate the DALI drivers. This revision was necessary because the wall thickness must exceed 6 mm for both standard and DALI-equipped versions.)

Changes have been made to the feed-through dimensions.

The tightening torque values for the fasteners have been reduced.

The thread-locking adhesive used for bolts and nuts has been changed from Loctite 270 to 243.

The thickness/depth of the gasket in the power connection junction box has been increased.

An alternative adhesive has been approved for use in bonding the glass.

Belge Revizyon tarihi / certificate revision date: 14.12.2023 Kod anahtarında bulunan kod tanımları, ürün indeks formunda açık kod kombinasyonları şeklinde yazılarak çoğaltılmıştır.

The code definitions found in the code key have been expanded and detailed as explicit code combinations within the product index form.

Belge Revizyon tarihi / certificate revision date: 09.01.2026 Ürünlerde kullanılan ledler üretimden kalktığı için yeni led markaları eklenmiştir.

New LED brands have been added, as the LEDs previously used in the products are no longer in production.

Belge Yenileme / certificate renewal : 19.10.2026



Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021

Sayfa/Page 5 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinmesi yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or created for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0009-U



[13]

EK
Schedule

[14] **AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X**
Eu-Type Examination Certificate N°

[21] Ek-Ürün Tip Listesi / Product Type List

Ürün Kod / Product Code	Açıklamalar / Descriptions	Tüketim Gücü /Power (W)	Lümen/ Lumen (LM)	Verimlilik/ Efficiency (LM/W)	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Ta (C°)		Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm)
					-	+		AxBxH
3244059	LIN 0200 40EX00 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3329837	LIN 0200 40EX03 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3244060	LIN 0280 40EX00 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3329838	LIN 0280 40EX03 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3244061	LIN 0360 40EX00 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3329839	LIN 0360 40EX03 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3244062	LIN 0440 40EX00 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3306320	LIN 0440 40EX03 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3244063	LIN 0510 40EX00 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3329840	LIN 0510 40EX03 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3240195	LIN 0570 40EX00 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3253799	LIN 0570 40EX03 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3244144	LIN 0200 30EX00 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3329842	LIN 0200 30EX03 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3244145	LIN 0280 30EX00 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3329843	LIN 0280 30EX03 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3244146	LIN 0360 30EX00 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3329844	LIN 0360 30EX03 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3244147	LIN 0440 30EX00 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3329962	LIN 0440 30EX03 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3244148	LIN 0510 30EX00 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3329845	LIN 0510 30EX03 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3244149	LIN 0570 30EX00 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141



Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021


Sayfa/Page 6 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



[13]

EK
Schedule

[14] **AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X**
Eu-Type Examination Certificate N°

3329963	LIN 057O 30EX03 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3244150	LIN 020O 50EX00 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3329964	LIN 020O 50EX03 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3244151	LIN 028O 50EX00 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3329965	LIN 028O 50EX03 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3244152	LIN 036O 50EX00 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3329966	LIN 036O 50EX03 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3244153	LIN 044O 50EX00 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3329967	LIN 044O 50EX03 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3244154	LIN 051O 50EX00 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3329968	LIN 051O 50EX03 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3244155	LIN 057O 50EX00 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3329969	LIN 057O 50EX03 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3244156	LIN 020O 57EX00 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3329970	LIN 020O 57EX03 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3244157	LIN 028O 57EX00 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3329971	LIN 028O 57EX03 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3244158	LIN 036O 57EX00 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3329972	LIN 036O 57EX03 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3244159	LIN 044O 57EX00 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3329973	LIN 044O 57EX03 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3244160	LIN 051O 57EX00 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3329974	LIN 051O 57EX03 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3244161	LIN 057O 57EX00 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3329975	LIN 057O 57EX03 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3244162	LIN 020O 65EX00 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3329976	LIN 020O 65EX03 2K60 66 V.MN	20	2600	130	40	45	5,2	171x311x141
3244163	LIN 028O 65EX00 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141



Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021
Sayfa/Page 7 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or erased for misunderstanding.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0009-U



[13]

EK
Schedule

[14] **AB Tip İnceleme Belgesi No: TSE 21ATEX0170 X**
Eu-Type Examination Certificate N°

3329977	LIN 028O 65EX03 3K60 66 V.MN	28	3600	129	40	45	5,2	171x311x141
3244164	LIN 036O 65EX00 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3329978	LIN 036O 65EX03 4K60 66 V.MN	36	4600	128	40	45	5,2	171x311x141
3244165	LIN 044O 65EX00 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3329987	LIN 044O 65EX03 5K60 66 V.MN	44	5600	127	40	45	5,2	171x311x141
3244166	LIN 051O 65EX00 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3329988	LIN 051O 65EX03 6K30 66 V.MN	51	6300	124	40	45	5,2	171x311x141
3252987	LIN 057O 65EX00 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141
3329989	LIN 057O 65EX03 7K00 66 V.MN	57	7000	123	40	45	5,2	171x311x141



Bu belge sadece tamamını içerecek şekilde ve hiçbir değişiklik yapılmadan ekiyle birlikte çoğaltılabilir.
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included.

Veriliş Tarihi/ Date of issue: 14.10.2021
Sayfa/Page 8 / 8

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.