



RA MONTAJ KILAVUZU

RA INSTALLATION GUIDE




Risk Grubu 2

DİKKAT. Bu ürün optik olarak zararlı ışımaya yapar. Çalışan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. Göz için zararlı olabilir. Ürün EN 62471 uyarınca test edilmiştir.

Risk Group 2

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye
Product tested against EN62741



Güvenlik
Ekipmanı
Security
Equipment






Montaj
Ekipmanı
Assembly
Equipment



Armatür 1,97 m'den daha yakın bir mesafeden armatür içine uzun süreli doğrudan bakmanın beklenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,97 m is not expected.



NEMA SOKET / NEMA SOCKET

Açıklamalar / Descriptions	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm)
		AxBxH
RA	3,4	250x460x105



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.



This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock




Kablo Kesim Boyları Cable Cutting Dimensions




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



Yatay Boru Montajı (YBM) / For Horizontal Tube Assembly (YBM)



Dikey Boru Montajı (DBM) / For Vertical Tube Assembly (DBM)




Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İktisli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light




Armatür Açı Ayar Detayı / Detail Of Luminaire Angle



Nema Soket Detayı / Detail Of Nema Socket



Ø42 ve Ø48 İçin Boru-Kovan Kit Detayı / Detail Of Ø42 and Ø48 Tube – Reducer Kit



Ø42 ve Ø48 için Boru-Kovan Kiti
For Ø42 and Ø48 Tube-Reducer Kit

20Nm



20Nm



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com


engineering the light

ASTRONOMİK SAAT- V1 DIMKO BAĞLANTISI / ASTRONOMICAL CLOCK - V1 DIMKO CONNECTION


Önemli Notlar / Important Notes

V1 Minimum Dim: 30%, Maksimum Dim: 90% yapar. Astronomik saat programları ile hattı keserek puls gönderir.

V1 Minimum Dim: 30%, Maximum Dim: Makes 90%. Sends pulses by cutting the line with astronomical clock programs.



ASTRONOMİK SAAT- V2 DIMKO BAĞLANTISI ASTRONOMICAL CLOCK – V2 DIMKO CONNECTION



Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uyumsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

engineering the light